



УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МАДОУ – детский сад

общеразвивающего вида № 479

«Берег Детства»

МАДОУ – детский сад

общеразвивающего вида № 479

«Берег Детства»

И.П.Алейникова

2016

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее – услуги)

г. Екатеринбург, Свердловская область

«19» августа 2016

1. Общие сведения об объекте

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

620100 Россия, г. Екатеринбург, переулок Шорный, д. 5

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг): Предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей 932,6 кв. м.
- часть здания ___ этажей (или помещение на ___ этаже) ___ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4135 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращен нос наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 «Берег Детства» (МАДОУ - детский сад общеразвивающего вида № 479 «Берег Детства»)

Адрес места нахождения организации:

620100 Россия, г. Екатеринбург, переулок Шорный, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: образование_

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) – 95 детей

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги на дому, дистанционно):

на объекте, на дому

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Путь следования пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): общественным транспортом до остановки «ДК Гагарина» или до остановки «Шарташский рынок»,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Путь от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300-700 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) - 10-15 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером; нет - регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет – нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет (описать) - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) – нет.

3.3 Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные автостоянки для автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	Сменные кресла-коляски	нет
3	Адаптированные лифты	нет
4	Поручни	нет
5	Пандусы	нет
6	Подъемные платформы (аппарели)	нет
7	Раздвижные двери	нет
8	Доступные входные группы	нет
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации-зрительной информацией	нет

3.4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий для инвалидов предоставляемых услуг


№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет

3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для их объектов и услуг	нет
4	Наличие работников организации на которых административно- распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	нет
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	да
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: НЕ ДОСТУПНО в связи с тем, что ширина дверных проемов раздевалок, игровых, спален, туалетных комнат и т.д. менее 0,9 м; имеются пороги и перепалы высот превышающих 0,025 м; отсутствуют горизонтальные поручни, не соответствуют размеры туалетной комнаты, нет кнопки вызова персонала, нет поручней, пандусов.

Руководитель
рабочей группы заведующий

И.П.Алейникова
(Ф.И.О.)


(Подпись)


Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего
по ВМР

Т.С.Худякова
(Ф.И.О.)


(Подпись)


Председатель профсоюзного
комитета Учреждения

К.В.Дорохова
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Учитель-логопед

Н.Ю.Юкляевских
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Представители общественных
организаций инвалидов заместитель
председателя МОРО г. Екатеринбурга
ООО ВОИ

А.В. Комлев


(Подпись)